

Herøy kommune

8850 HERØY

Vår dato: 26.05.2021

Vår ref.: 201914943-10

Arkiv: 323

Deres dato: 22.04.2021

Deres ref.: 2021/155-6

Saksbehandler:

Steinar Lillefloth

stli@nve.no

NVE trekker innsigelsen - Reguleringsplan for Stensvold, Tenna, del av GBnr 3/11 m.fl. - Herøy kommune

Det vises til brev av 22.04.2021, der NVE bes om å trekke innsigelsen med bakgrunn i at det nå er utarbeidet en geoteknisk vurdering av områdestabilitet (jf. Norconsult, datert 22.04.2021).

NVE hadde i brev av 08.01.2021 innsigelse til planforslaget inntil det var utarbeidet en geoteknisk vurdering av geoteknisk fagkyndig som konkluderer med at foreslåtte tiltak oppfyller sikkerhetskravene i TEK17 kap. 7.3 (sikkerhet mot skred). I brev fra Herøy kommune 05.02.2021 redegjorde kommunen for sine vurderinger av grunnforholdene i området. NVE opprettholdt sin innsigelse i brev av 07.03.2021, da vi anså at det ikke forelå en vurdering som tydelig bekrefter at tiltaket, med eventuelle anbefalte risikoreduserende tiltak, anses gjennomførbart og at tilstrekkelig områdestabilitet vil kunne oppnås, i henhold til plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 § 7-3.

Norconsult har utarbeidet en geoteknisk vurdering av områdestabilitet, datert 22.04.2021, som konkluderer med følgende:

«Det er dokumentert berg i dagen i sjøkanten ved tre av de fire tomtene som ligger mot sjøen. Ved tomt B observeres det stor stein på tomten og det er indikasjon om berg i vannkanten. Norconsult har blitt informert om at bygget vest for tomt B er fundamentert på berg.»

I de delene av planområdet der det er påvist berg i dagen langs sjøkanten er det følgelig dokumentert tilfredsstillende sikkerhet mot skred, dette omfatter da tomt C, D og E. Mellom Tennveien og tomt A er det en bergskjæring på 2-3 meter. Ved tomt A forventes det således kun et tynt organisk topplag over berg, løsmasseskred anses ikke som relevant for tomt A.

Ved tomt B er det høyst sannsynlig at det også er grunt til berg, men dette er ikke dokumentert. Da løsmassemektigheten på tomt B ikke er dokumentert anbefales det at det legges til grunn dokumentasjon av løsmassemektigheten før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan utstedes for den aktuelle tomten. Dersom det mot formodning skulle vise seg at det er stor løsmassemektighet ved tomt B vil et skred i dette området ikke kun forplante seg inn i resterende planområde da disse ligger på berg. Med den informasjonen som er presentert i dette notatet

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



anser Norconsult det som høyst trolig at sikkerhet mot skred på tomt B også er tilfredsstillende, da løsmassemektingen antas å være liten.

I tilbakemelding fra NVE er tiltaket klassifisert iht. NVEs kvikkleireveileder, med påfølgende krav om uavhengig kvalitetssikring av vurderingen. Norconsult kan ikke lenger se dette som relevant.»

Vi registrerer også at det er tatt inn en ny bestemmelse, § 2.1 f) som sier følgende: «Nye byggetillatelse i områder som med sikkerhet ikke ligger på fjell krever geoteknisk vurdering.» Vi anbefaler at denne bestemmelsen presiseres ytterligere, f.eks. «... ikke ligger på fjell (løsmassedekning > 2 m)...».

NVE anser at geoteknisk vurdering, datert 22.04.2021, har redegjort tilstrekkelig for områdestabiliteten på tomte. Vi anser på denne bakgrunn at våre merknader til offentlig ettersyn er ivaretatt, og at vi kan trekke vår innsigelse til reguleringsplanen.

Med hilsen

Ann-Kristin Larsen
Fung. seksjonssjef

Steinar Lillefloth
saksbehandler

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND